

Numer zapytania	Z19/1453/1
Tytuł zapytania	RĘKAWICE DIELEKTRYCZNE DO 20KV
Kupiec prowadzący:	Krysa, Mateusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-09-12 12:34:08
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-09-12 13:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-09-15 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-09-14 13:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Przedmiotem zapytania jest zakup RĘKAWICE DIELEKTRYCZNE DO 20KV w liczbie 5 sztuk

Producent: Secura

model ELSEC 20 KV

Indeks ARKDIE20KV118-03

Rękawice ochronne elektroizolacyjne , pięciopalcowe o anatomicznym kształcie, produkowane z wysokogatunkowego lateksu kauczuku naturalnego na zautomatyzowanej linii technologicznej. Każda rękawica ma swój indywidualny numer i badana jest elektrycznie na sterowanym komputerowo stanowisku pomiarowym. Świadectwo badania z przeprowadzonych badań elektrycznych dołączane jest do każdej pary rękawic. Ergonomiczny kształt i elastyczność rękawicy umożliwia swobodną pracę z wkładkami przeciwpotnymi oraz ochronnymi rękawicami skórzanymi.

Producent udziela gwarancji na rękawice ochronne na okres minimum 24 miesięcy od daty produkcji.

DOSTĘPNE ROZMIARY: 9,10,11 (dokładne rozmiary zostaną przy zamówieniu)

Rękawice zbadane na oddziaływania termiczne łuku elektrycznego zgodnie z wymaganiami norm:

1/ PN-EN 61482-1-1: 2009

2/ ASTM F2675/F2575M - 13

Rękawice elektroizolacyjne posiadają wg. PN-EN 60903:2006

(EN 60903:2003 + AC2:2005) kategorię RC i charakteryzują się zwiększoną odpornością:

R – odporne na działanie kwasu, oleju, ozonu;

C – odporne na skrajnie niską temperaturę.

RĘKAWICE NOWE, NIE UŻYWANE, NIEUSZKODZONE, POCHODZĄCE Z POLSKIEJ DYSTRYBUCJI, PRZEZNACZONE DO UŻYTKU NA RYNKU POLSKIM

Oferent w ofercie określi termin realizacji zamówienia. Nie dotrzymanie terminu realizacji zamówienia bez podania obiektywnych przyczyn będzie skutkować prawem Zamawiającego do odstąpienia od zamówienia z winy Wykonawcy.

Oferta wymaga określenia terminu dostawy.

Niniejsze zapytanie nie może stanowić żadnej podstawy do jakiegokolwiek roszczeń wobec Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.

Realizacja możliwa będzie dopiero na podstawie złożonego przez Zamawiającego zamówienia zakupu, podpisanego przez osoby upoważnione.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Załącznik nr 1.jpg

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	RĘKAWICE DIELEKTRYCZNE DO 20KV - zgodnie z opisem		5	szt.	Odzież ochronna

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.95	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin dostawy	0.05	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Proszę o wskazanie jak długo oferta będzie ważna.

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie